| BÁTYA | | | Eredmények | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Chili Trade Kft. Bajai u. 8.- fali kifolyó | Polgármesteri Hivatal - fali kifolyó Kossuth L. u. 20. | Polgármesteri Hivatal - fali kifolyó Kossuth L. u. 20. | Polgármesteri Hivatal - fali kifolyó Kossuth L. u. 20. |
| Vízminőségi Jellemző | Határérték | Egység | 2020.04.23. | 2021.03.09. | 2021.10.13. | 2022.03.28 |
| Alumínium | 200 | µg/l | - | - | - | - |
| Ammónium | 0,50 | mg/l | - | - | <0,01 | <0,01 |
| Klorid | 250 | mg/l | - | - | - | - |
| Vezetőképesség | 2500 | µS cm-¹ 20 °C-on | - | - | 892 | 835 |
| pH | 6,5 és 9,5 | | - | - | 7,21 | 7,13 |
| Vas | 200 | µg/l | - | - | <20 | <20 |
| Mangán | 50 | µg/l | - | - | <10 | 12 |
| Permanganát index (KOlps) | 5,0 | mg/l O2 | - | - | 1 | 0,71 |
| Szulfát | 250 | mg/l | - | - | - | - |
| Nátrium | 200 | mg/l | - | - | - | - |
| Telepszám 22 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | 400 | 32 | 1540 | 11 |
| Telepszám 37 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | - | - | - | - |
| Coliform baktériumok | 0 | szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | szám/100 ml | - | - | 0 | 0 |
| Keménység | min. 50 max. 350 | mg/l CaO | - | - | - | - |

| DRÁGSZÉL | | | Eredmények | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Közkifolyó - Petőfi u. 1. | Csöpi büfé mosogató | Petőfi u. 1. - közkifolyó | Petőfi u. 1. - közkifolyó |
| Vízminőségi Jellemző | Határérték | Egység | 2020.12.03. | 2021.10.13. | 2021.11.11. | 2022.02.16. |
| Alumínium | 200 | µg/l | - | - | - | - |
| Ammónium | 0,50 | mg/l | 0,06 | <0,01 | - | - |
| Klorid | 250 | mg/l | - | - | - | - |
| Vezetőképesség | 2500 | µS cm-¹ 20 °C-on | 875 | 903 | 750 | 851 |
| pH | 6,5 és 9,5 | | 7,14 | 7,23 | 7,51 | 7,3 |
| Vas | 200 | µg/l | <20 | <20 | - | - |
| Mangán | 50 | µg/l | <10 | <10 | - | - |
| Permanganát index (KOIps) | 5,0 | mg/l O2 | 1,22 | 0,91 | - | - |
| Szulfát | 250 | mg/l | - | - | - | - |
| Nátrium | 200 | mg/l | - | - | - | - |
| Telepszám 22 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | 1780 | 860 | 3 | - |
| Telepszám 37 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | - | - | 5 | - |
| Coliform baktériumok | 0 | szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | - |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | szám/100 ml | - | 0 | 0 | - |
| Keménység | min. 50 max. 350 | mg/l CaO | - | - | - | - |

| DUNAEGYHÁZA | | | Eredmények | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola - | Hálózatra táplálás helye | Hálózatra táplálás helye | Hálózatra táplálás helye |
| Vízminőségi Jellemző | Határérték | Egység | 2022.04.05 | 2022.04.05 | 2022.05.12 | 2022.06.08 |
| Alumínium | 200 | µg/l | - | - | - | - |
| Ammónium | 0,50 | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 |
| Klorid | 250 | mg/l | - | 16 | 6 | 7 |
| Vezetőképesség | 2500 | µS cm-¹ 20 °C-on | 581 | 586 | 591 | 593 |
| pH | 6,5 és 9,5 | | 7,54 | 7,66 | 7,63 | 7,67 |
| Vas | 200 | µg/l | 84 | 113 | 90 | 307 |
| Mangán | 50 | µg/l | 20 | 20 | 14 | 45 |
| Permanganát index (KOIps) | 5,0 | mg/l O2 | <0,5 | <0,5 | 0,9 | <0,5 |
| Szulfát | 250 | mg/l | - | - | - | - |
| Nátrium | 200 | mg/l | - | - | - | - |
| Telepszám 22 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | 8 | 5 | 720 | 8 |
| Telepszám 37 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | - | 3 | 410 | 2 |
| Coliform baktériumok | 0 | szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keménység | min. 50 max. 350 | mg/l CaO | - | - | - | - |

| DUNAPATAJ | | | Eredmények | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ált. Iskola - fali kifolyó Kalocsai u. 2. | Gábor Á. u. 7. - KAGE telephely előtti közkifolyó | Ált. Iskola - fali kifolyó Kalocsai u. 2. | Ált. Iskola - fali kifolyó Kalocsai u. 2. |
| Vízminőségi Jellemző | Határérték | Egység | 2021.09.28. | 2021.10.07. | 2021.11.04. | 2022.01.26. |
| Alumínium | 200 | µg/l | - | - | - | - |
| Ammónium | 0,50 | mg/l | <0,01 | - | <0,01 | <0,01 |
| Klorid | 250 | mg/l | - | - | - | - |
| Vezetőképesség | 2500 | µS cm-¹ 20 °C-on | 806 | - | 847 | 768 |
| pH | 6,5 és 9,5 | | 7,28 | - | 7,37 | 7,31 |
| Vas | 200 | µg/l | 99 | - | <20 | 22 |
| Mangán | 50 | µg/l | 208 | - | <10 | <10 |
| Permanganát index (KOlps) | 5,0 | mg/l O2 | 0,89 | - | 0,94 | 0,8 |
| Szulfát | 250 | mg/l | - | - | - | - |
| Nátrium | 200 | mg/l | - | - | - | - |
| Telepszám 22 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | 960 | 460 | 820 | 12 |
| Telepszám 37 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | - | 68 | 710 | - |
| Coliform baktériumok | 0 | szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | szám/100 ml | - | 0 | 0 | - |
| Keménység | min. 50 max. 350 | mg/l CaO | - | - | - | - |

| DUNASZENTBENEDEK | | | Eredmények | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Polgármesteri Hivatal Kossuth u. 57 | Polgármesteri Hivatal Kossuth u. 57 | Polgármesteri Hivatal Kossuth u. 57 | Polgármesteri Hivatal Kossuth u. 57 |
| Vízminőségi Jellemző | Határérték | Egység | 2021.02.24. | 2021.04.27. | 2021.09.28. | 2022.01.26. |
| Alumínium | 200 | µg/l | - | - | - | - |
| Ammónium | 0,50 | mg/l | <0,01 | - | - | <0,01 |
| Klorid | 250 | mg/l | - | - | - | - |
| Vezetőképesség | 2500 | µS $cm^{-1}$ 20 °C-on | 761 | 903 | 874 | 788 |
| pH | 6,5 és 9,5 | | 7,25 | 7,26 | 7,47 | 7,39 |
| Vas | 200 | µg/l | <20 | - | - | <20 |
| Mangán | 50 | µg/l | <10 | - | - | <10 |
| Permanganát index (KOIps) | 5,0 | mg/l O2 | 0,9 | - | - | 0,74 |
| Szulfát | 250 | mg/l | - | - | - | - |
| Nátrium | 200 | mg/l | - | - | - | - |
| Telepszám 22 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | 14 | 440 | 1120 | 9 |
| Telepszám 37 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | - | - | - | - |
| Coliform baktériumok | 0 | szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | szám/100 ml | - | - | - | - |
| Keménység | min. 50 max. 350 | mg/l CaO | - | - | - | - |

| DUNATETÉTLEN | | | Eredmények | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Polgármesteri Hivatal - fali kifolyó Rákóczi u. 31. | Polgármesteri Hivatal - fali kifolyó Rákóczi u. 31. | Polgármesteri Hivatal - fali kifolyó Rákóczi u. 31. | Polgármesteri Hivatal - fali kifolyó Rákóczi u. 31. |
| Vízminőségi Jellemző | Határérték | Egység | 2021.08.02. | 2021.09.06. | 2021.10.18. | 2022.01.26. |
| Alumínium | 200 | µg/l | - | - | - | - |
| Ammónium | 0,50 | mg/l | <0,01 | - | - | <0,01 |
| Klorid | 250 | mg/l | - | - | - | - |
| Vezetőképesség | 2500 | µS cm-¹ 20 °C-on | 673 | 664 | - | 791 |
| pH | 6,5 és 9,5 | | 7,22 | 7,27 | - | 7,3 |
| Vas | 200 | µg/l | 34 | - | - | <20 |
| Mangán | 50 | µg/l | <10 | - | - | <10 |
| Permanganát index (KOIps) | 5,0 | mg/l O2 | 1,03 | - | - | 0,77 |
| Szulfát | 250 | mg/l | - | - | - | - |
| Nátrium | 200 | mg/l | - | - | - | - |
| Telepszám 22 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | 610 | 1850 | 180 | 12 |
| Telepszám 37 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | 400 | 670 | - | - |
| Coliform baktériumok | 0 | szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | szám/100 ml | - | 0 | 0 | - |
| Keménység | min. 50 max. 350 | mg/l CaO | - | - | - | - |

| DUSNOK | | | Eredmények | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Polgármesteri Hivatal - fali kifolyó István király u. 9. | Óvoda - fali kifolyó Óvoda u. 2. | Polgármesteri Hivatal - fali kifolyó István király u. 9. | Óvoda - fali kifolyó Óvoda u. 2. |
| Vízminőségi Jellemző | Határérték | Egység | 2022.03.28 | 2022.05.09 | 2022.05.09 | 2022.05.26 |
| Alumínium | 200 | µg/l | - | <10 | - | - |
| Ammónium | 0,50 | mg/l | <0,01 | <0,01 | - | - |
| Klorid | 250 | mg/l | - | 60 | - | - |
| Vezetőképesség | 2500 | µS cm-¹ 20 °C-on | 896 | 812 | - | - |
| pH | 6,5 és 9,5 | | 7,19 | 7,21 | - | - |
| Vas | 200 | µg/l | <20 | 181 | - | - |
| Mangán | 50 | µg/l | <10 | 35 | - | - |
| Permanganát index (KOIps) | 5,0 | mg/l O2 | 0,89 | 1,71 | - | - |
| Szulfát | 250 | mg/l | - | 96 | - | - |
| Nátrium | 200 | mg/l | - | 21,9 | - | - |
| Telepszám 22 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | 81 | 85 | 29 | 9 |
| Telepszám 37 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | - | 23 | - | 4 |
| Coliform baktériumok | 0 | szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | szám/100 ml | 0 | - | - | 0 |
| Keménység | min. 50 max. 350 | mg/l CaO | - | 243 | - | - |

| FAJSZ | | | Eredmények | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Mesevonat Óvoda Szent István u. 20. | Mesevonat Óvoda Szent István u. 20. | Gengszter bár mosogató Kossuth L. u. 23. | Mesevonat Óvoda Szent István u. 20. |
| Vízminőségi Jellemző | Határérték | Egység | 2021.05.13. | 2021.08.17. | 2021.08.31. | 2022.03.28 |
| Alumínium | 200 | µg/l | - | - | - | - |
| Ammónium | 0,50 | mg/l | <0,01 | 0,53 | - | <0,01 |
| Klorid | 250 | mg/l | - | - | - | - |
| Vezetőképesség | 2500 | µS cm-¹ 20 °C-on | 834 | 620 | 752 | 833 |
| pH | 6,5 és 9,5 | | 7,28 | 7,3 | 7,37 | 7,19 |
| Vas | 200 | µg/l | <20 | 33 | - | <20 |
| Mangán | 50 | µg/l | <10 | 25 | - | <10 |
| Permanganát index (KOIps) | 5,0 | mg/l O2 | 0,9 | 0,62 | - | 0,7 |
| Szulfát | 250 | mg/l | - | - | - | - |
| Nátrium | 200 | mg/l | - | - | - | - |
| Telepszám 22 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | 8 | 10 | 420 | 45 |
| Telepszám 37 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | - | 5 | 52 | - |
| Coliform baktériumok | 0 | szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | szám/100 ml | - | 0 | 0 | 0 |
| Keménység | min. 50 max. 350 | mg/l CaO | - | - | - | - |

| FOKTŐ | | | Eredmények | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Polgármesteri Hivatal - fali kifolyó Kossuth L. u. 2. | Polgármesteri Hivatal - fali kifolyó Kossuth L. u. 2. | Polgármesteri Hivatal - fali kifolyó Kossuth L. u. 2. | Polgármesteri Hivatal - fali kifolyó Kossuth L. u. 2. |
| Vízminőségi Jellemző | Határérték | Egység | 2021.04.27. | 2021.07.28. | 2021.08.09. | 2022.06.02 |
| Alumínium | 200 | µg/l | - | - | - | - |
| Ammónium | 0,50 | mg/l | <0,01 | - | - | <0,01 |
| Klorid | 250 | mg/l | - | - | - | - |
| Vezetőképesség | 2500 | µS cm-¹ 20 °C-on | 845 | - | - | 701 |
| pH | 6,5 és 9,5 | | 7,19 | - | - | 7,35 |
| Vas | 200 | µg/l | <20 | 33 | - | 509 |
| Mangán | 50 | µg/l | 10 | 18 | - | 10 |
| Permanganát index (KOIps) | 5,0 | mg/l O2 | 0,74 | - | - | 0,96 |
| Szulfát | 250 | mg/l | - | - | - | - |
| Nátrium | 200 | mg/l | - | - | - | - |
| Telepszám 22 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | 5 | 1540 | 280 | 11 |
| Telepszám 37 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | - | 440 | 78 | 2 |
| Coliform baktériumok | 0 | szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | szám/100 ml | - | 0 | 0 | - |
| Keménység | min. 50 max. 350 | mg/l CaO | - | - | - | - |

| GÉDERLAK | | | Eredmények | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Polgármesteri Hivatal - fali kifolyó Kossuth L. u. 95. | Katona Kocsma - mosogató Kossuth L. u. 70. | Polgármesteri Hivatal - fali kifolyó Kossuth L. u. 95. | Katona Kocsma - mosogató Kossuth L. u. 70. |
| Vízminőségi Jellemző | Határérték | Egység | 2021.04.27. | 2021.09.28. | 2021.10.07. | 2022.01.26. |
| Alumínium | 200 | µg/l | - | - | - | - |
| Ammónium | 0,50 | mg/l | <0,01 | - | <0,01 | <0,01 |
| Klorid | 250 | mg/l | - | - | - | - |
| Vezetőképesség | 2500 | µS cm-¹ 20 °C-on | 891 | 769 | 793 | 815 |
| pH | 6,5 és 9,5 | | 7,16 | 7,36 | 7,24 | 7,21 |
| Vas | 200 | µg/l | <20 | - | <20 | <20 |
| Mangán | 50 | µg/l | <10 | - | <10 | <10 |
| Permanganát index (KOlps) | 5,0 | mg/l O2 | 0,97 | - | 1,22 | 0,88 |
| Szulfát | 250 | mg/l | - | - | - | - |
| Nátrium | 200 | mg/l | - | - | - | - |
| Telepszám 22 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | 260 | 800 | 480 | 5 |
| Telepszám 37 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | - | - | 100 | - |
| Coliform baktériumok | 0 | szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | szám/100 ml | - | - | 0 | - |
| Keménység | min. 50 max. 350 | mg/l CaO | - | - | - | - |

| HAJÓS | | | Eredmények | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tisztavíz tározó medence hálózatra menő tisztított víz | Hunyadi u. 85. szikvízüzem - mosogató (Pechinger | Jókai u. 1. Napköziotthonos Óvoda - kézmosó | Tisztavíz tározó medence hálózatra menő tisztított víz |
| Vízminőségi Jellemző | Határérték | Egység | 2022.05.11 | 2022.05.11 | 2022.05.11 | 2022.06.14 |
| Alumínium | 200 | µg/l | - | - | - | - |
| Ammónium | 0,50 | mg/l | 0,31 | - | 0,05 | 0,18 |
| Klorid | 250 | mg/l | <5 | - | - | <5 |
| Vezetőképesség | 2500 | µS cm-¹ 20 °C-on | 433 | 432 | 430 | 421 |
| pH | 6,5 és 9,5 | | 7,66 | 7,6 | 7,68 | 7,53 |
| Vas | 200 | µg/l | <20 | - | <20 | <20 |
| Mangán | 50 | µg/l | <10 | - | <10 | 41 |
| Permanganát index (KOIps) | 5,0 | mg/l O2 | 1,29 | - | 1,47 | 0,59 |
| Szulfát | 250 | mg/l | - | - | - | - |
| Nátrium | 200 | mg/l | - | - | - | - |
| Telepszám 22 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | 6 | 85 | 92 | 3 |
| Telepszám 37 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | 2 | - | - | 0 |
| Coliform baktériumok | 0 | szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | szám/100 ml | 0 | - | - | 0 |
| Keménység | min. 50 max. 350 | mg/l CaO | - | - | - | - |

| HAJÓS-PINCEFALU | | | Eredmények | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kovács Borház fali kifolyó | vízmű, tisztavíz tározó medence hálózatra menő víz | Borbíró u. 1-3. - Judit vendéglő, mosogató | vízmű, tisztavíz tározó medence hálózatra menő víz |
| Vízminőségi Jellemző | Határérték | Egység | 2022.05.09 | 2022.05.09 | 2022.05.09 | 2022.06.14 |
| Alumínium | 200 | µg/l | <10 | - | - | - |
| Ammónium | 0,50 | mg/l | 0,06 | 0,36 | - | 0,41 |
| Klorid | 250 | mg/l | <5 | <5 | - | <5 |
| Vezetőképesség | 2500 | µS cm-¹ 20 °C-on | 427 | 424 | - | 416 |
| pH | 6,5 és 9,5 | | 7,55 | 7,55 | - | 7,61 |
| Vas | 200 | µg/l | 149 | 101 | - | 159 |
| Mangán | 50 | µg/l | 37 | 49 | - | 69 |
| Permanganát index (KOlps) | 5,0 | mg/l O2 | 1,3 | 1,28 | - | 0,56 |
| Szulfát | 250 | mg/l | <5 | - | - | - |
| Nátrium | 200 | mg/l | 14,4 | - | - | - |
| Telepszám 22 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | 2 | 26 | 6 | 2 |
| Telepszám 37 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | 1 | 21 | - | 1 |
| Coliform baktériumok | 0 | szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | szám/100 ml | 0 | 0 | - | 0 |
| Keménység | min. 50 max. 350 | mg/l CaO | 134 | - | - | - |

| HARTA | | | Eredmények | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Általános Iskola - Templom u. 53. | Általános Iskola - Templom u. 53. | Bajcsy Zs. u. 3. Napközis Óvoda | Általános Iskola - Templom u. 53. |
| Vízminőségi Jellemző | Határérték | Egység | 2021.09.06. | 2021.10.25. | 2021.11.04. | 2022.01.26. |
| Alumínium | 200 | µg/l | - | - | - | - |
| Ammónium | 0,50 | mg/l | - | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Klorid | 250 | mg/l | - | 78 | - | - |
| Vezetőképesség | 2500 | µS cm-¹ 20 °C-on | 634 | 895 | 855 | 780 |
| pH | 6,5 és 9,5 | | 7,14 | 7,15 | 7,38 | 7,33 |
| Vas | 200 | µg/l | - | 34 | <20 | 21 |
| Mangán | 50 | µg/l | - | <10 | <10 | <10 |
| Permanganát index (KOlps) | 5,0 | mg/l O2 | - | 0,7 | 1,01 | 0,77 |
| Szulfát | 250 | mg/l | - | 82 | - | - |
| Nátrium | 200 | mg/l | - | - | - | - |
| Telepszám 22 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | 52 | 42 | 740 | 10 |
| Telepszám 37 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | 36 | 3 | 680 | - |
| Coliform baktériumok | 0 | szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | - |
| Keménység | min. 50 max. 350 | mg/l CaO | - | 271 | - | - |

| HOMOKMÉGY | | | Eredmények | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 100 Ft-os bolt Kossuth u. 44. | Hillye 50. Italbolt-Élelmiszerbolt | 100 Ft-os bolt Kossuth u. 44. | 100 Ft-os bolt Kossuth u. 44. |
| Vízminőségi Jellemző | Határérték | Egység | 2021.08.09. | 2021.10.25. | 2021.10.25. | 2022.03.02 |
| Alumínium | 200 | µg/l | - | - | - | - |
| Ammónium | 0,50 | mg/l | 0,03 | - | - | <0,01 |
| Klorid | 250 | mg/l | - | - | - | - |
| Vezetőképesség | 2500 | µS cm-¹ 20 °C-on | 545 | - | - | 741 |
| pH | 6,5 és 9,5 | | 7,65 | - | - | 7,21 |
| Vas | 200 | µg/l | <20 | - | - | <20 |
| Mangán | 50 | µg/l | <10 | - | - | <10 |
| Permanganát index (KOlps) | 5,0 | mg/l O2 | 0,86 | - | - | 1,1 |
| Szulfát | 250 | mg/l | - | - | - | - |
| Nátrium | 200 | mg/l | - | - | - | - |
| Telepszám 22 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | 45 | 180 | 110 | 17 |
| Telepszám 37 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | 17 | - | - | 10 |
| Coliform baktériumok | 0 | szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | szám/100 ml | 0 | - | - | 0 |
| Keménység | min. 50 max. 350 | mg/l CaO | - | - | - | - |

| KALOCSA | | | Eredmények | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Hősök útja 38. Kiskunsági Viziközmű-szolgáltató Kft. Kalocsai | Petőfi u. 89. Szikvízüzem | Hősök útja 38. Kiskunsági Viziközmű-szolgáltató Kft. Kalocsai | Petőfi u. 89. Szikvízüzem |
| Vízminőségi Jellemző | Határérték | Egység | 2022.01.26. | 2022.01.26. | 2022.04.27 | 2022.04.27 |
| Alumínium | 200 | µg/l | - | - | - | - |
| Ammónium | 0,50 | mg/l | <0,01 | - | <0,01 | - |
| Klorid | 250 | mg/l | - | - | - | - |
| Vezetőképesség | 2500 | µS cm-¹ 20 °C-on | 803 | 824 | 765 | 741 |
| pH | 6,5 és 9,5 | | 7,29 | 7,26 | 7,17 | 7,13 |
| Vas | 200 | µg/l | <20 | - | 23 | - |
| Mangán | 50 | µg/l | <10 | - | <10 | - |
| Permanganát index (KOlps) | 5,0 | mg/l O2 | 0,65 | - | 1,68 | - |
| Szulfát | 250 | mg/l | - | - | - | - |
| Nátrium | 200 | mg/l | - | - | - | - |
| Telepszám 22 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | 16 | 15 | 79 | 70 |
| Telepszám 37 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | - | - | - | - |
| Coliform baktériumok | 0 | szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | szám/100 ml | - | - | 0 | - |
| Keménység | min. 50 max. 350 | mg/l CaO | - | - | - | - |

| MISKE | | | Eredmények | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Hajósi u. 7. Stefi söröző | Kisköz u. 2. Óvoda | Kisköz u. 2. Óvoda | Kisköz u. 2. Óvoda |
| Vízminőségi Jellemző | Határérték | Egység | 2021.10.13. | 2021.10.13. | 2021.11.11. | 2022.02.16. |
| Alumínium | 200 | µg/l | - | - | - | - |
| Ammónium | 0,50 | mg/l | - | - | - | - |
| Klorid | 250 | mg/l | - | - | - | - |
| Vezetőképesség | 2500 | µS cm-¹ 20 °C-on | - | - | 771 | 785 |
| pH | 6,5 és 9,5 | | - | - | 7,35 | 7,24 |
| Vas | 200 | µg/l | - | - | - | - |
| Mangán | 50 | µg/l | - | - | - | - |
| Permanganát index (KOlps) | 5,0 | mg/l O2 | - | - | - | - |
| Szulfát | 250 | mg/l | - | - | - | - |
| Nátrium | 200 | mg/l | - | - | - | - |
| Telepszám 22 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | 1220 | 780 | 2 | - |
| Telepszám 37 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | - | - | 1 | - |
| Coliform baktériumok | 0 | szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | - |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | - |
| Keménység | min. 50 max. 350 | mg/l CaO | - | - | - | - |

| ORDAS | | | Eredmények | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kossuth L. u. 8. Polgármesteri Hivatal | Kossuth L. u. 8. Polgármesteri Hivatal | Kossuth L. u. 8. Polgármesteri Hivatal | Kossuth L. u. 8. Polgármesteri Hivatal |
| Vízminőségi Jellemző | Határérték | Egység | 2020.11.25. | 2021.04.27. | 2021.10.07. | 2022.01.26. |
| Alumínium | 200 | µg/l | - | - | - | - |
| Ammónium | 0,50 | mg/l | 0,08 | <0,01 | - | - |
| Klorid | 250 | mg/l | - | - | - | - |
| Vezetőképesség | 2500 | µS cm-¹ 20 °C-on | 849 | 892 | - | 764 |
| pH | 6,5 és 9,5 | | 7,31 | 7,16 | - | 7,29 |
| Vas | 200 | µg/l | 107 | <20 | - | - |
| Mangán | 50 | µg/l | 29 | <10 | - | - |
| Permanganát index (KOlps) | 5,0 | mg/l O2 | 1,23 | 0,98 | - | - |
| Szulfát | 250 | mg/l | - | - | - | - |
| Nátrium | 200 | mg/l | - | - | - | - |
| Telepszám 22 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | 780 | 240 | 360 | 10 |
| Telepszám 37 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | - | - | 56 | - |
| Coliform baktériumok | 0 | szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | szám/100 ml | - | - | 0 | - |
| Arzén | 10 | µg/l | - | - | - | - |
| Keménység | min. 50 max. 350 | mg/l CaO | - | - | - | - |

| ÖREGCSERTŐ | | | Eredmények | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lugas italüzlet - fali kifolyó Kossuth L. u. 129. | Polgármesteri Hivatal - fali kifolyó Kossuth L. u. 141. | Polgármesteri Hivatal - fali kifolyó Kossuth L. u. 141. | Lugas italüzlet - fali kifolyó Kossuth L. u. 129. |
| Vízminőségi Jellemző | Határérték | Egység | 2021.08.09. | 2021.10.18. | 2022.01.26. | 2022.04.27 |
| Alumínium | 200 | µg/l | - | - | - | - |
| Ammónium | 0,50 | mg/l | 0,04 | - | <0,01 | - |
| Klorid | 250 | mg/l | - | - | - | - |
| Vezetőképesség | 2500 | µS $cm^{-1}$ 20 °C-on | 545 | - | 785 | 744 |
| pH | 6,5 és 9,5 | | 7,69 | - | 7,29 | 7,13 |
| Vas | 200 | µg/l | 20 | - | <20 | - |
| Mangán | 50 | µg/l | <10 | - | <10 | - |
| Permanganát index (KOlps) | 5,0 | mg/l O2 | 0,74 | - | 0,74 | - |
| Szulfát | 250 | mg/l | - | - | - | - |
| Nátrium | 200 | mg/l | - | - | - | - |
| Telepszám 22 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | 420 | 110 | 5 | 29 |
| Telepszám 37 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | 100 | - | - | 10 |
| Coliform baktériumok | 0 | szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | szám/100 ml | 0 | 0 | - | 0 |
| Keménység | min. 50 max. 350 | mg/l CaO | - | - | - | - |

| SOLT | | | Eredmények | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Polgármesteri Hivatal, Teakonyha - mosogató Béke | hálózatra táplálás helyén: tisztavíz tározó medence | hálózatra táplálás helyén: tisztavíz tározó medence | hálózatra táplálás helyén: tisztavíz tározó medence |
| Vízminőségi Jellemző | Határérték | Egység | 2022.04.05 | 2022.04.05 | 2022.05.12 | 2022.06.08 |
| Alumínium | 200 | µg/l | - | - | - | - |
| Ammónium | 0,50 | mg/l | - | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Klorid | 250 | mg/l | - | 7 | 7 | 7 |
| Vezetőképesség | 2500 | µS cm-¹ 20 °C-on | - | 569 | 573 | 573 |
| pH | 6,5 és 9,5 | | - | 7,81 | 7,79 | 7,74 |
| Vas | 200 | µg/l | - | <20 | <20 | <20 |
| Mangán | 50 | µg/l | - | <10 | <10 | <10 |
| Permanganát index (KOlps) | 5,0 | mg/l O2 | - | <0,5 | 1,42 | <0,5 |
| Szulfát | 250 | mg/l | - | - | - | - |
| Nátrium | 200 | mg/l | - | - | - | - |
| Telepszám 22 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | 4 | 4 | 22 | 2 |
| Telepszám 37 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | - | 2 | 10 | 4 |
| Coliform baktériumok | 0 | szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | szám/100 ml | - | 0 | 0 | 0 |
| Keménység | min. 50 max. 350 | mg/l CaO | - | - | - | - |

| SZAKMÁR | | | Eredmények | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Óvoda- fali kifolyó Mátyás K. u. 33/A. | Bajcsy Zs. u. 4."Tóth Ágas" Büfé | Óvoda- fali kifolyó Mátyás K. u. 33/A. | Óvoda- fali kifolyó Mátyás K. u. 33/A. |
| Vízminőségi Jellemző | Határérték | Egység | 2021.05.06. | 2021.09.01. | 2021.09.01. | 2021.10.18. |
| Alumínium | 200 | µg/l | - | - | - | <10 |
| Ammónium | 0,50 | mg/l | <0,01 | - | - | <0,01 |
| Klorid | 250 | mg/l | - | - | - | 74 |
| Vezetőképesség | 2500 | µS cm-¹ 20 °C-on | 826 | 559 | 549 | 927 |
| pH | 6,5 és 9,5 | | 7,46 | 8,09 | 8,09 | 7,21 |
| Vas | 200 | µg/l | <20 | - | - | <20 |
| Mangán | 50 | µg/l | <10 | - | - | 20 |
| Permanganát index (KOlps) | 5,0 | mg/l O2 | 1,14 | - | - | 1,04 |
| Szulfát | 250 | mg/l | - | - | - | 85 |
| Nátrium | 200 | mg/l | - | - | - | 29,5 |
| Telepszám 22 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | 12 | 3 | 3 | 95 |
| Telepszám 37 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | - | 2 | 2 | 11 |
| Coliform baktériumok | 0 | szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | szám/100 ml | - | 0 | 0 | 0 |
| Keménység | min. 50 max. 350 | mg/l CaO | - | - | - | 282 |

| USZÓD | | | Eredmények | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Polgármesteri Hivatal - fali kifolyó Árpád u. 9. | Polgármesteri Hivatal - fali kifolyó Árpád u. 9. | Kata Csemege - mosogató Szabadság út 21. | Polgármesteri Hivatal - fali kifolyó Árpád u. 9. |
| Vízminőségi Jellemző | Határérték | Egység | 2021.02.24. | 2021.09.28. | 2021.10.07. | 2022.01.26. |
| Alumínium | 200 | µg/l | - | - | - | - |
| Ammónium | 0,50 | mg/l | <0,01 | - | - | - |
| Klorid | 250 | mg/l | - | - | - | - |
| Vezetőképesség | 2500 | µS cm-¹ 20 °C-on | 724 | 771 | - | 785 |
| pH | 6,5 és 9,5 | | 7,18 | 7,28 | - | 7,28 |
| Vas | 200 | µg/l | 33 | - | - | - |
| Mangán | 50 | µg/l | 14 | - | - | - |
| Permanganát index (KOlps) | 5,0 | mg/l O2 | 0,9 | - | - | - |
| Szulfát | 250 | mg/l | - | - | - | - |
| Nátrium | 200 | mg/l | - | - | - | - |
| Telepszám 22 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | 710 | 1650 | 400 | 18 |
| Telepszám 37 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | - | - | 120 | - |
| Coliform baktériumok | 0 | szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | szám/100 ml | - | - | 0 | - |
| Keménység | min. 50 max. 350 | mg/l CaO | - | - | - | - |

| ÚJSOLT | | | Eredmények | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Polgármesteri Hivatal | Rákóczi F. u. 49. - közkifolyó | Polgármesteri Hivatal | vízmű - kifolyó csap |
| Vízminőségi Jellemző | Határérték | Egység | 2022.01.17. | 2022.04.05 | 2022.04.05 | 2022.06.08 |
| Alumínium | 200 | µg/l | - | - | - | - |
| Ammónium | 0,50 | mg/l | <0,01 | 0,01 | - | 0,36 |
| Klorid | 250 | mg/l | 579 | - | - | 22 |
| Vezetőképesség | 2500 | µS cm-¹ 20 °C-on | 8 | 553 | - | 597 |
| pH | 6,5 és 9,5 | | - | 7,95 | - | 7,97 |
| Vas | 200 | µg/l | 174 | 137 | - | 216 |
| Mangán | 50 | µg/l | 21 | 23 | - | 23 |
| Permanganát index (KOlps) | 5,0 | mg/l O2 | <0,5 | 0,5 | - | <0,5 |
| Szulfát | 250 | mg/l | - | - | - | - |
| Nátrium | 200 | mg/l | - | - | - | - |
| Telepszám 22 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | 33 | 48 | 50 | 2 |
| Telepszám 37 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | - | - | - | 3 |
| Coliform baktériumok | 0 | szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | szám/100 ml | 0 | 0 | - | 0 |
| Keménység | min. 50 max. 350 | mg/l CaO | - | - | - | - |

| ÚJTELEK | | | Eredmények | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Felsőerek 49. - közkifolyó | Felsőerek 49. - közkifolyó | Zöld Elefánt Italbolt - fali kifolyó Fő u. 45. | Felsőerek 49. - közkifolyó |
| Vízminőségi Jellemző | Határérték | Egység | 2020.12.03. | 2021.05.06. | 2021.09.01. | 2021.09.01. |
| Alumínium | 200 | µg/l | - | - | - | - |
| Ammónium | 0,50 | mg/l | - | <0,01 | - | - |
| Klorid | 250 | mg/l | - | - | - | - |
| Vezetőképesség | 2500 | µS cm-¹ 20 °C-on | 787 | 862 | 564 | 560 |
| pH | 6,5 és 9,5 | | 7,54 | 7,44 | 8,17 | 8,25 |
| Vas | 200 | µg/l | - | <20 | - | - |
| Mangán | 50 | µg/l | - | <10 | - | - |
| Permanganát index (KOlps) | 5,0 | mg/l O2 | - | 1,16 | - | - |
| Szulfát | 250 | mg/l | - | - | - | - |
| Nátrium | 200 | mg/l | - | - | - | - |
| Telepszám 22 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | 6 | 6 | 21 | 8 |
| Telepszám 37 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | 2 | - | 17 | 2 |
| Coliform baktériumok | 0 | szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | szám/100 ml | 0 | - | 0 | 0 |
| Keménység | min. 50 max. 350 | mg/l CaO | - | - | - | - |

| BARÁKA VÍZMŰ | | | Eredmények | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | közös szűrtvíz mv. Csap | közös szűrtvíz mv. Csap | közös szűrtvíz mv. Csap | közös szűrtvíz mv. Csap |
| Vízminőségi Jellemző | Határérték | Egység | 2022.05.26 | 2022.06.02 | 2022.06.07 | 2022.06.15 |
| Alumínium | 200 | µg/l | - | - | - | - |
| Ammónium | 0,50 | mg/l | <0,01 | 0,27 | - | <0,01 |
| Klorid | 250 | mg/l | 65 | 50 | - | 56 |
| Vezetőképesség | 2500 | µS $cm^{-1}$ 20 °C-on | 804 | 728 | - | 672 |
| pH | 6,5 és 9,5 | | 7,27 | 7,17 | - | 7,2 |
| Vas | 200 | µg/l | 28 | 51 | - | 76 |
| Mangán | 50 | µg/l | 128 | 135 | - | 66 |
| Permanganát index (KOlps) | 5,0 | mg/l O2 | 0,73 | 0,75 | - | <0,5 |
| Szulfát | 250 | mg/l | - | - | - | - |
| Nátrium | 200 | mg/l | - | - | - | - |
| Telepszám 22 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | 14 | 110 | 120 | 2 |
| Telepszám 37 °C-on | Nincs szokatlan változás | szám/ml | 9 | 88 | 80 | 3 |
| Coliform baktériumok | 0 | szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | szám/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keménység | min. 50 max. 350 | mg/l CaO | - | - | - | - |