BÁTYA			Eredmények			
			Chili Trade Kft. Bajai u. 8.- fali kifolyó	Polgármesteri Hivatal - fali kifolyó Kossuth L. u. 20.	Polgármesteri Hivatal - fali kifolyó Kossuth L. u. 20.	Polgármesteri Hivatal - fali kifolyó Kossuth L. u. 20.
Vízminőségi Jellemző	Határérték	Egység	2020.04.23.	2021.03.09.	2021.10.13.	2022.03.28
Alumínium	200	µg/l	-	-	-	-
Ammónium	0,50	mg/l	-	-	<0,01	<0,01
Klorid	250	mg/l	-	-	-	-
Vezetőképesség	2500	µS cm-¹ 20 °C-on	-	-	892	835
pH	6,5 és 9,5		-	-	7,21	7,13
Vas	200	µg/l	-	-	<20	<20
Mangán	50	µg/l	-	-	<10	12
Permanganát index (KOIps)	5,0	mg/l O2	-	-	1	0,71
Szulfát	250	mg/l	-	-	-	-
Nátrium	200	mg/l	-	-	-	-
Telepszám 22 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	400	32	1540	11
Telepszám 37 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	-	-	-	-
Coliform baktériumok	0	szám/100 ml	0	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0	szám/100 ml	-	-	0	0
Keménység	min. 50 max. 350	mg/l CaO	-	-	-	-

DRÁGSZÉL			Eredmények			
			Közkifolyó - Petőfi u. 1.	Csöpi büfé mosogató	Petőfi u. 1. - közkifolyó	Petőfi u. 1. - közkifolyó
Vízminőségi Jellemző	Határérték	Egység	2020.12.03.	2021.10.13.	2021.11.11.	2022.02.16.
Alumínium	200	µg/l	-	-	-	-
Ammónium	0,50	mg/l	0,06	<0,01	-	-
Klorid	250	mg/l	-	-	-	-
Vezetőképesség	2500	µS cm-¹ 20 °C-on	875	903	750	851
pH	6,5 és 9,5		7,14	7,23	7,51	7,3
Vas	200	µg/l	<20	<20	-	-
Mangán	50	µg/l	<10	<10	-	-
Permanganát index (KOIps)	5,0	mg/l O2	1,22	0,91	-	-
Szulfát	250	mg/l	-	-	-	-
Nátrium	200	mg/l	-	-	-	-
Telepszám 22 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	1780	860	3	-
Telepszám 37 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	-	-	5	-
Coliform baktériumok	0	szám/100 ml	0	0	0	-
Pseudomonas aeruginosa	0	szám/100 ml	-	0	0	-
Keménység	min. 50 max. 350	mg/l CaO	-	-	-	-

DUNAEGYHÁZA			Eredmények			
			Hálózatra táplálás helye	Mikszáth K. u. 36. - Dunaegyházi	Hálózatra táplálás helye	vízmű, gépház
Vízminőségi Jellemző	Határérték	Egység	2022.06.08	2022.07.04	2022.07.04	2022.08.03
Alumínium	200	µg/l	-	-	-	-
Ammónium	0,50	mg/l	0,05	0,07	0,07	0,07
Klorid	250	mg/l	7	-	6	6
Vezetőképesség	2500	µS cm-¹ 20 °C-on	593	590	579	577
pH	6,5 és 9,5		7,67	7,55	7,65	7,69
Vas	200	µg/l	307	124	245	157
Mangán	50	µg/l	45	38	52	80
Permanganát index (KOIps)	5,0	mg/l O2	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Szulfát	250	mg/l	-	-	-	-
Nátrium	200	mg/l	-	-	-	-
Telepszám 22 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	8	120	4	1000
Telepszám 37 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	2	-	3	320
Coliform baktériumok	0	szám/100 ml	0	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0	szám/100 ml	0	0	0	0
Keménység	min. 50 max. 350	mg/l CaO	-	-	-	-

DUNAPATAJ			Eredmények			
			Ált. Iskola - fali kifolyó Kalocsai u. 2.	Gábor Á. u. 7. - KAGE telephely előtti közkifolyó	Ált. Iskola - fali kifolyó Kalocsai u. 2.	Ált. Iskola - fali kifolyó Kalocsai u. 2.
Vízminőségi Jellemző	Határérték	Egység	2021.09.28.	2021.10.07.	2021.11.04.	2022.01.26.
Alumínium	200	µg/l	-	-	-	-
Ammónium	0,50	mg/l	<0,01	-	<0,01	<0,01
Klorid	250	mg/l	-	-	-	-
Vezetőképesség	2500	µS cm-¹ 20 °C-on	806	-	847	768
pH	6,5 és 9,5		7,28	-	7,37	7,31
Vas	200	µg/l	99	-	<20	22
Mangán	50	µg/l	208	-	<10	<10
Permanganát index (KOlps)	5,0	mg/l O2	0,89	-	0,94	0,8
Szulfát	250	mg/l	-	-	-	-
Nátrium	200	mg/l	-	-	-	-
Telepszám 22 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	960	460	820	12
Telepszám 37 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	-	68	710	-
Coliform baktériumok	0	szám/100 ml	0	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0	szám/100 ml	-	0	0	-
Keménység	min. 50 max. 350	mg/l CaO	-	-	-	-

DUNASZENTBENEDEK			Eredmények			
			Polgármesteri Hivatal Kossuth u. 57	Polgármesteri Hivatal Kossuth u. 57	Polgármesteri Hivatal Kossuth u. 57	Polgármesteri Hivatal Kossuth u. 57
Vízminőségi Jellemző	Határérték	Egység	2021.02.24.	2021.04.27.	2021.09.28.	2022.01.26.
Alumínium	200	µg/l	-	-	-	-
Ammónium	0,50	mg/l	<0,01	-	-	<0,01
Klorid	250	mg/l	-	-	-	-
Vezetőképesség	2500	µS cm-¹ 20 °C-on	761	903	874	788
pH	6,5 és 9,5		7,25	7,26	7,47	7,39
Vas	200	µg/l	<20	-	-	<20
Mangán	50	µg/l	<10	-	-	<10
Permanganát index (KOIps)	5,0	mg/l O2	0,9	-	-	0,74
Szulfát	250	mg/l	-	-	-	-
Nátrium	200	mg/l	-	-	-	-
Telepszám 22 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	14	440	1120	9
Telepszám 37 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	-	-	-	-
Coliform baktériumok	0	szám/100 ml	0	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0	szám/100 ml	-	-	-	-
Keménység	min. 50 max. 350	mg/l CaO	-	-	-	-

DUNATETÉTLEN			Eredmények			
			Polgármesteri Hivatal - fali kifolyó Rákóczi u. 31.	Polgármesteri Hivatal - fali kifolyó Rákóczi u. 31.	Polgármesteri Hivatal - fali kifolyó Rákóczi u. 31.	Polgármesteri Hivatal - fali kifolyó Rákóczi u. 31.
Vízminőségi Jellemző	Határérték	Egység	2021.08.02.	2021.09.06.	2021.10.18.	2022.01.26.
Alumínium	200	µg/l	-	-	-	-
Ammónium	0,50	mg/l	<0,01	-	-	<0,01
Klorid	250	mg/l	-	-	-	-
Vezetőképesség	2500	µS cm-¹ 20 °C-on	673	664	-	791
pH	6,5 és 9,5		7,22	7,27	-	7,3
Vas	200	µg/l	34	-	-	<20
Mangán	50	µg/l	<10	-	-	<10
Permanganát index (KOIps)	5,0	mg/l O2	1,03	-	-	0,77
Szulfát	250	mg/l	-	-	-	-
Nátrium	200	mg/l	-	-	-	-
Telepszám 22 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	610	1850	180	12
Telepszám 37 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	400	670	-	-
Coliform baktériumok	0	szám/100 ml	0	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0	szám/100 ml	-	0	0	-
Keménység	min. 50 max. 350	mg/l CaO	-	-	-	-

DUSNOK			Eredmények			
			Polgármesteri Hivatal - fali kifolyó István király u. 9.	Óvoda - fali kifolyó Óvoda u. 2.	Polgármesteri Hivatal - fali kifolyó István király u. 9.	Óvoda - fali kifolyó Óvoda u. 2.
Vízminőségi Jellemző	Határérték	Egység	2022.03.28	2022.05.09	2022.05.09	2022.05.26
Alumínium	200	µg/l	-	<10	-	-
Ammónium	0,50	mg/l	<0,01	<0,01	-	-
Klorid	250	mg/l	-	60	-	-
Vezetőképesség	2500	µS cm-¹ 20 °C-on	896	812	-	-
pH	6,5 és 9,5		7,19	7,21	-	-
Vas	200	µg/l	<20	181	-	-
Mangán	50	µg/l	<10	35	-	-
Permanganát index (KOIps)	5,0	mg/l O2	0,89	1,71	-	-
Szulfát	250	mg/l	-	96	-	-
Nátrium	200	mg/l	-	21,9	-	-
Telepszám 22 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	81	85	29	9
Telepszám 37 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	-	23	-	4
Coliform baktériumok	0	szám/100 ml	0	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0	szám/100 ml	0	-	-	0
Keménység	min. 50 max. 350	mg/l CaO	-	243	-	-

FAJSZ			Eredmények			
			Mesevonat Óvoda Szent István u. 20.	Mesevonat Óvoda Szent István u. 20.	Gengszter bár mosogató Kossuth L. u. 23.	Mesevonat Óvoda Szent István u. 20.
Vízminőségi Jellemző	Határérték	Egység	2021.05.13.	2021.08.17.	2021.08.31.	2022.03.28
Alumínium	200	µg/l	-	-	-	-
Ammónium	0,50	mg/l	<0,01	0,53	-	<0,01
Klorid	250	mg/l	-	-	-	-
Vezetőképesség	2500	µS cm-¹ 20 °C-on	834	620	752	833
pH	6,5 és 9,5		7,28	7,3	7,37	7,19
Vas	200	µg/l	<20	33	-	<20
Mangán	50	µg/l	<10	25	-	<10
Permanganát index (KOlps)	5,0	mg/l O2	0,9	0,62	-	0,7
Szulfát	250	mg/l	-	-	-	-
Nátrium	200	mg/l	-	-	-	-
Telepszám 22 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	8	10	420	45
Telepszám 37 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	-	5	52	-
Coliform baktériumok	0	szám/100 ml	0	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0	szám/100 ml	-	0	0	0
Keménység	min. 50 max. 350	mg/l CaO	-	-	-	-

FOKTŐ			Eredmények			
			Polgármesteri Hivatal - fali kifolyó Kossuth L. u. 2.	Polgármesteri Hivatal - fali kifolyó Kossuth L. u. 2.	Polgármesteri Hivatal - fali kifolyó Kossuth L. u. 2.	Polgármesteri Hivatal - fali kifolyó Kossuth L. u. 2.
Vízminőségi Jellemző	Határérték	Egység	2021.04.27.	2021.07.28.	2021.08.09.	2022.06.02
Alumínium	200	µg/l	-	-	-	-
Ammónium	0,50	mg/l	<0,01	-	-	<0,01
Klorid	250	mg/l	-	-	-	-
Vezetőképesség	2500	µS cm-¹ 20 °C-on	845	-	-	701
pH	6,5 és 9,5		7,19	-	-	7,35
Vas	200	µg/l	<20	33	-	509
Mangán	50	µg/l	10	18	-	10
Permanganát index (KOIps)	5,0	mg/l O2	0,74	-	-	0,96
Szulfát	250	mg/l	-	-	-	-
Nátrium	200	mg/l	-	-	-	-
Telepszám 22 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	5	1540	280	11
Telepszám 37 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	-	440	78	2
Coliform baktériumok	0	szám/100 ml	0	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0	szám/100 ml	-	0	0	-
Keménység	min. 50 max. 350	mg/l CaO	-	-	-	-

GÉDERLAK			Eredmények			
			Polgármesteri Hivatal - fali kifolyó Kossuth L. u. 95.	Katona Kocsma - mosogató Kossuth L. u. 70.	Polgármesteri Hivatal - fali kifolyó Kossuth L. u. 95.	Katona Kocsma - mosogató Kossuth L. u. 70.
Vízminőségi Jellemző	Határérték	Egység	2021.04.27.	2021.09.28.	2021.10.07.	2022.01.26.
Alumínium	200	µg/l	-	-	-	-
Ammónium	0,50	mg/l	<0,01	-	<0,01	<0,01
Klorid	250	mg/l	-	-	-	-
Vezetőképesség	2500	µS cm-¹ 20 °C-on	891	769	793	815
pH	6,5 és 9,5		7,16	7,36	7,24	7,21
Vas	200	µg/l	<20	-	<20	<20
Mangán	50	µg/l	<10	-	<10	<10
Permanganát index (KOIps)	5,0	mg/l O2	0,97	-	1,22	0,88
Szulfát	250	mg/l	-	-	-	-
Nátrium	200	mg/l	-	-	-	-
Telepszám 22 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	260	800	480	5
Telepszám 37 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	-	-	100	-
Coliform baktériumok	0	szám/100 ml	0	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0	szám/100 ml	-	-	0	-
Keménység	min. 50 max. 350	mg/l CaO	-	-	-	-

HAJÓS			Eredmények			
			Hunyadi u. 85. szikvízüzem - mosogató (Pechinger	Jókai u. 1. Napköziotthonos Óvoda - kézmosó	Tisztavíz tározó medence hálózatra menő tisztított víz	Hunyadi u. 85. szikvízüzem - mosogató (Pechinger
Vízminőségi Jellemző	Határérték	Egység	2022.07.14	2022.07.14	2022.08.11	2022.08.11
Alumínium	200	µg/l	-	-	-	-
Ammónium	0,50	mg/l	0,25	0,25	0,28	-
Klorid	250	mg/l	-	-	<5	-
Vezetőképesség	2500	µS cm-¹ 20 °C-on	427	424	410	422
pH	6,5 és 9,5		7,48	7,5	7,59	7,5
Vas	200	µg/l	<20	-	<20	57
Mangán	50	µg/l	76	-	97	100
Permanganát index (KOIps)	5,0	mg/l O2	1,25	-	0,67	-
Szulfát	250	mg/l	-	-	-	-
Nátrium	200	mg/l	-	-	-	-
Telepszám 22 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	0	30	8	-
Telepszám 37 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	-	-	2	-
Coliform baktériumok	0	szám/100 ml	0	0	0	-
Pseudomonas aeruginosa	0	szám/100 ml	0	-	0	-
Keménység	min. 50 max. 350	mg/l CaO	-	-	-	-

HAJÓS-PINCEFALU			Eredmények			
			vízmű, tisztavíz tározó medence hálózatra menő víz	Borbíró u. 1-3. - Judit vendéglő, mosogató	Kovács Borház fali kifolyó	vízmű, tisztavíz tározó medence hálózatra menő víz
Vízminőségi Jellemző	Határérték	Egység	2022.07.14	2022.07.14	2022.07.14	2022.08.11
Alumínium	200	µg/l	-	-	-	-
Ammónium	0,50	mg/l	0,39	0,24	-	0,38
Klorid	250	mg/l	<5	-	-	<5
Vezetőképesség	2500	µS cm-¹ 20 °C-on	417	418	422	413
pH	6,5 és 9,5		7,59	7,47	7,47	7,55
Vas	200	µg/l	121	73	-	597
Mangán	50	µg/l	86	80	-	80
Permanganát index (KOIps)	5,0	mg/l O2	1,13	1,16	-	0,73
Szulfát	250	mg/l	-	-	-	-
Nátrium	200	mg/l	-	-	-	-
Telepszám 22 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	1	1	2	0
Telepszám 37 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	1	-	-	2
Coliform baktériumok	0	szám/100 ml	0	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0	szám/100 ml	0	0	-	0
Keménység	min. 50 max. 350	mg/l CaO	-	-	-	-

HARTA			Eredmények			
			Általános Iskola - Templom u. 53.	Általános Iskola - Templom u. 53.	Bajcsy Zs. u. 3. Napközis Óvoda	Általános Iskola - Templom u. 53.
Vízminőségi Jellemző	Határérték	Egység	2021.09.06.	2021.10.25.	2021.11.04.	2022.01.26.
Alumínium	200	µg/l	-	-	-	-
Ammónium	0,50	mg/l	-	<0,01	<0,01	<0,01
Klorid	250	mg/l	-	78	-	-
Vezetőképesség	2500	µS cm-¹ 20 °C-on	634	895	855	780
pH	6,5 és 9,5		7,14	7,15	7,38	7,33
Vas	200	µg/l	-	34	<20	21
Mangán	50	µg/l	-	<10	<10	<10
Permanganát index (KOIps)	5,0	mg/l O2	-	0,7	1,01	0,77
Szulfát	250	mg/l	-	82	-	-
Nátrium	200	mg/l	-	-	-	-
Telepszám 22 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	52	42	740	10
Telepszám 37 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	36	3	680	-
Coliform baktériumok	0	szám/100 ml	0	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0	szám/100 ml	0	0	0	-
Keménység	min. 50 max. 350	mg/l CaO	-	271	-	-

HOMOKMÉGY			Eredmények			
			100 Ft-os bolt Kossuth u. 44.	Hillye 50. Italbolt-Élelmiszerbolt	100 Ft-os bolt Kossuth u. 44.	100 Ft-os bolt Kossuth u. 44.
Vízminőségi Jellemző	Határérték	Egység	2021.08.09.	2021.10.25.	2021.10.25.	2022.03.02
Alumínium	200	µg/l	-	-	-	-
Ammónium	0,50	mg/l	0,03	-	-	<0,01
Klorid	250	mg/l	-	-	-	-
Vezetőképesség	2500	µS cm-¹ 20 °C-on	545	-	-	741
pH	6,5 és 9,5		7,65	-	-	7,21
Vas	200	µg/l	<20	-	-	<20
Mangán	50	µg/l	<10	-	-	<10
Permanganát index (KOIps)	5,0	mg/l O2	0,86	-	-	1,1
Szulfát	250	mg/l	-	-	-	-
Nátrium	200	mg/l	-	-	-	-
Telepszám 22 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	45	180	110	17
Telepszám 37 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	17	-	-	10
Coliform baktériumok	0	szám/100 ml	0	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0	szám/100 ml	0	-	-	0
Keménység	min. 50 max. 350	mg/l CaO	-	-	-	-

KALOCSA			Eredmények			
			Hősök útja 38. Kiskunsági Viziközmű-szolgáltató Kft. Kalocsai	Petőfi u. 89. Szikvízüzem	Hősök útja 38. Kiskunsági Viziközmű-szolgáltató Kft. Kalocsai	Petőfi u. 89. Szikvízüzem
Vízminőségi Jellemző	Határérték	Egység	2022.01.26.	2022.01.26.	2022.04.27	2022.04.27
Alumínium	200	µg/l	-	-	-	-
Ammónium	0,50	mg/l	<0,01	-	<0,01	-
Klorid	250	mg/l	-	-	-	-
Vezetőképesség	2500	µS cm-¹ 20 °C-on	803	824	765	741
pH	6,5 és 9,5		7,29	7,26	7,17	7,13
Vas	200	µg/l	<20	-	23	-
Mangán	50	µg/l	<10	-	<10	-
Permanganát index (KOIps)	5,0	mg/l O2	0,65	-	1,68	-
Szulfát	250	mg/l	-	-	-	-
Nátrium	200	mg/l	-	-	-	-
Telepszám 22 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	16	15	79	70
Telepszám 37 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	-	-	-	-
Coliform baktériumok	0	szám/100 ml	0	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0	szám/100 ml	-	-	0	-
Keménység	min. 50 max. 350	mg/l CaO	-	-	-	-

MISKE			Eredmények			
			Hajósi u. 7. Stefi söröző	Kisköz u. 2. Óvoda	Kisköz u. 2. Óvoda	Kisköz u. 2. Óvoda
Vízminőségi Jellemző	Határérték	Egység	2021.10.13.	2021.10.13.	2021.11.11.	2022.02.16.
Alumínium	200	µg/l	-	-	-	-
Ammónium	0,50	mg/l	-	-	-	-
Klorid	250	mg/l	-	-	-	-
Vezetőképesség	2500	µS cm-¹ 20 °C-on	-	-	771	785
pH	6,5 és 9,5		-	-	7,35	7,24
Vas	200	µg/l	-	-	-	-
Mangán	50	µg/l	-	-	-	-
Permanganát index (KOIps)	5,0	mg/l O2	-	-	-	-
Szulfát	250	mg/l	-	-	-	-
Nátrium	200	mg/l	-	-	-	-
Telepszám 22 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	1220	780	2	-
Telepszám 37 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	-	-	1	-
Coliform baktériumok	0	szám/100 ml	0	0	0	-
Pseudomonas aeruginosa	0	szám/100 ml	0	0	0	-
Keménység	min. 50 max. 350	mg/l CaO	-	-	-	-

ORDAS			Eredmények			
			Kossuth L. u. 8. Polgármesteri Hivatal	Kossuth L. u. 8. Polgármesteri Hivatal	Kossuth L. u. 8. Polgármesteri Hivatal	Kossuth L. u. 8. Polgármesteri Hivatal
Vízminőségi Jellemző	Határérték	Egység	2020.11.25.	2021.04.27.	2021.10.07.	2022.01.26.
Alumínium	200	µg/l	-	-	-	-
Ammónium	0,50	mg/l	0,08	<0,01	-	-
Klorid	250	mg/l	-	-	-	-
Vezetőképesség	2500	µS cm-¹ 20 °C-on	849	892	-	764
pH	6,5 és 9,5		7,31	7,16	-	7,29
Vas	200	µg/l	107	<20	-	-
Mangán	50	µg/l	29	<10	-	-
Permanganát index (KOIps)	5,0	mg/l O2	1,23	0,98	-	-
Szulfát	250	mg/l	-	-	-	-
Nátrium	200	mg/l	-	-	-	-
Telepszám 22 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	780	240	360	10
Telepszám 37 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	-	-	56	-
Coliform baktériumok	0	szám/100 ml	0	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0	szám/100 ml	-	-	0	-
Arzén	10	µg/l	-	-	-	-
Keménység	min. 50 max. 350	mg/l CaO	-	-	-	-

ÖREGCSERTŐ			Eredmények			
			Lugas italüzlet - fali kifolyó Kossuth L. u. 129.	Polgármesteri Hivatal - fali kifolyó Kossuth L. u. 141.	Polgármesteri Hivatal - fali kifolyó Kossuth L. u. 141.	Lugas italüzlet - fali kifolyó Kossuth L. u. 129.
Vízminőségi Jellemző	Határérték	Egység	2021.08.09.	2021.10.18.	2022.01.26.	2022.04.27
Alumínium	200	µg/l	-	-	-	-
Ammónium	0,50	mg/l	0,04	-	<0,01	-
Klorid	250	mg/l	-	-	-	-
Vezetőképesség	2500	µS cm-¹ 20 °C-on	545	-	785	744
pH	6,5 és 9,5		7,69	-	7,29	7,13
Vas	200	µg/l	20	-	<20	-
Mangán	50	µg/l	<10	-	<10	-
Permanganát index (KOlps)	5,0	mg/l O2	0,74	-	0,74	-
Szulfát	250	mg/l	-	-	-	-
Nátrium	200	mg/l	-	-	-	-
Telepszám 22 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	420	110	5	29
Telepszám 37 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	100	-	-	10
Coliform baktériumok	0	szám/100 ml	0	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0	szám/100 ml	0	0	-	0
Keménység	min. 50 max. 350	mg/l CaO	-	-	-	-

SOLT			Eredmények			
			Kurta Kocsma - Kecskeméti út 72.	Polgármesteri Hivatal, Teakonyha - mosogató Béke	hálózatra táplálás helyén: tisztavíz tározó medence	hálózatra táplálás helyén: tisztavíz tározó medence
Vízminőségi Jellemző	Határérték	Egység	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04	2022.08.03
Alumínium	200	µg/l	-	-	-	-
Ammónium	0,50	mg/l	-	<0,01	<0,01	<0,01
Klorid	250	mg/l	-	-	7	7
Vezetőképesség	2500	µS cm-¹ 20 °C-on	544	547	565	549
pH	6,5 és 9,5		7,83	7,78	7,74	7,77
Vas	200	µg/l	-	59	<20	<20
Mangán	50	µg/l	-	27	<10	<10
Permanganát index (KOIps)	5,0	mg/l O2	-	0,62	0,66	<0,5
Szulfát	250	mg/l	-	-	-	-
Nátrium	200	mg/l	-	-	-	-
Telepszám 22 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	3	6	2	410
Telepszám 37 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	-	-	2	86
Coliform baktériumok	0	szám/100 ml	0	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0	szám/100 ml	-	0	0	0
Keménység	min. 50 max. 350	mg/l CaO	-	-	-	-

SZAKMÁR			Eredmények			
			Óvoda- fali kifolyó Mátyás K. u. 33/A.	Bajcsy Zs. u. 4."Tóth Ágas" Büfé	Óvoda- fali kifolyó Mátyás K. u. 33/A.	Óvoda- fali kifolyó Mátyás K. u. 33/A.
Vízminőségi Jellemző	Határérték	Egység	2021.05.06.	2021.09.01.	2021.09.01.	2021.10.18.
Alumínium	200	µg/l	-	-	-	<10
Ammónium	0,50	mg/l	<0,01	-	-	<0,01
Klorid	250	mg/l	-	-	-	74
Vezetőképesség	2500	µS cm-¹ 20 °C-on	826	559	549	927
pH	6,5 és 9,5		7,46	8,09	8,09	7,21
Vas	200	µg/l	<20	-	-	<20
Mangán	50	µg/l	<10	-	-	20
Permanganát index (KOIps)	5,0	mg/l O2	1,14	-	-	1,04
Szulfát	250	mg/l	-	-	-	85
Nátrium	200	mg/l	-	-	-	29,5
Telepszám 22 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	12	3	3	95
Telepszám 37 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	-	2	2	11
Coliform baktériumok	0	szám/100 ml	0	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0	szám/100 ml	-	0	0	0
Keménység	min. 50 max. 350	mg/l CaO	-	-	-	282

USZÓD			Eredmények			
			Polgármesteri Hivatal - fali kifolyó Árpád u. 9.	Polgármesteri Hivatal - fali kifolyó Árpád u. 9.	Kata Csemege - mosogató Szabadság út 21.	Polgármesteri Hivatal - fali kifolyó Árpád u. 9.
Vízminőségi Jellemző	Határérték	Egység	2021.02.24.	2021.09.28.	2021.10.07.	2022.01.26.
Alumínium	200	µg/l	-	-	-	-
Ammónium	0,50	mg/l	<0,01	-	-	-
Klorid	250	mg/l	-	-	-	-
Vezetőképesség	2500	µS cm-¹ 20 °C-on	724	771	-	785
pH	6,5 és 9,5		7,18	7,28	-	7,28
Vas	200	µg/l	33	-	-	-
Mangán	50	µg/l	14	-	-	-
Permanganát index (KOIps)	5,0	mg/l O2	0,9	-	-	-
Szulfát	250	mg/l	-	-	-	-
Nátrium	200	mg/l	-	-	-	-
Telepszám 22 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	710	1650	400	18
Telepszám 37 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	-	-	120	-
Coliform baktériumok	0	szám/100 ml	0	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0	szám/100 ml	-	-	0	-
Keménység	min. 50 max. 350	mg/l CaO	-	-	-	-

ÚJSOLT			Eredmények			
			vízmű - kifolyó csap	Rákóczi F. u. 49. - közkifolyó	Polgármesteri Hivatal	vízmű - kifolyó csap
Vízminőségi Jellemző	Határérték	Egység	2022.06.08	2022.07.04	2022.07.04	2022.07.04
Alumínium	200	µg/l	-	-	<10	-
Ammónium	0,50	mg/l	0,36	-	0,32	0,35
Klorid	250	mg/l	22	-	22	21
Vezetőképesség	2500	µS cm-¹ 20 °C-on	597	576	576	572
pH	6,5 és 9,5		7,97	7,95	7,87	8,05
Vas	200	µg/l	216	-	133	379
Mangán	50	µg/l	23	-	24	25
Permanganát index (KOIps)	5,0	mg/l O2	<0,5	-	0,78	0,71
Szulfát	250	mg/l	-	-	7	-
Nátrium	200	mg/l	-	-	91,8	-
Telepszám 22 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	2	96	5	2
Telepszám 37 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	3	-	4	2
Coliform baktériumok	0	szám/100 ml	0	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0	szám/100 ml	0	-	0	0
Keménység	min. 50 max. 350	mg/l CaO	-	-	95,2	-

ÚJTELEK			Eredmények			
			Felsőerek 49. - közkifolyó	Felsőerek 49. - közkifolyó	Zöld Elefánt Italbolt - fali kifolyó Fő u. 45.	Felsőerek 49. - közkifolyó
Vízminőségi Jellemző	Határérték	Egység	2020.12.03.	2021.05.06.	2021.09.01.	2021.09.01.
Alumínium	200	µg/l	-	-	-	-
Ammónium	0,50	mg/l	-	<0,01	-	-
Klorid	250	mg/l	-	-	-	-
Vezetőképesség	2500	µS cm-¹ 20 °C-on	787	862	564	560
pH	6,5 és 9,5		7,54	7,44	8,17	8,25
Vas	200	µg/l	-	<20	-	-
Mangán	50	µg/l	-	<10	-	-
Permanganát index (KOIps)	5,0	mg/l O2	-	1,16	-	-
Szulfát	250	mg/l	-	-	-	-
Nátrium	200	mg/l	-	-	-	-
Telepszám 22 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	6	6	21	8
Telepszám 37 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	2	-	17	2
Coliform baktériumok	0	szám/100 ml	0	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0	szám/100 ml	0	-	0	0
Keménység	min. 50 max. 350	mg/l CaO	-	-	-	-

BARÁKA VÍZMŰ			Eredmények			
			közös szűrtvíz mv. Csap	közös szűrtvíz mv. Csap	közös szűrtvíz mv. Csap	közös szűrtvíz mv. Csap
Vízminőségi Jellemző	Határérték	Egység	2022.06.30	2022.07.11	2022.07.26	2022.08.10
Alumínium	200	µg/l	-	-	-	-
Ammónium	0,50	mg/l	-	<0,01	0,42	0,42
Klorid	250	mg/l	-	53	67	66
Vezetőképesség	2500	µS cm-¹ 20 °C-on	822	710	809	846
pH	6,5 és 9,5		7,04	7,15	7,12	7,13
Vas	200	µg/l	-	37	67	39
Mangán	50	µg/l	-	59	152	118
Permanganát index (KOIps)	5,0	mg/l O2	-	0,54	0,8	0,88
Szulfát	250	mg/l	-	-	-	-
Nátrium	200	mg/l	-	-	-	-
Telepszám 22 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	78	30	1360	110
Telepszám 37 °C-on	Nincs szokatlan változás	szám/ml	59	28	850	83
Coliform baktériumok	0	szám/100 ml	0	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0	szám/100 ml	220	0	63	22
Keménység	min. 50 max. 350	mg/l CaO	-	-	-	-