

2025			B (Bakteriológia)					K (Kémia)								
	Ivóvízellátó rendszer	2025.01.01. -	Telepszám 22 °C-on,	Coliform szám	Enterococcus	E.coli	Pseudomonas aeruginosa	pH	Fajlagos elektromos vezetőképesség	Ammonium	nitrit	nitrát	Fe	Mn	As	Összes keménység
	Határérték 5/2023 (I.12.) Korm. rendelet szerint		TKE/1 ml	TKE/100 ml	TKE/100 ml	TKE/100 ml	TKE/100 ml	-	µS/cm	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l CaO
			egyedi	0	0	0	0	6,5-5,5	2500	0,5	0,5	50	200	50	10	50-350
Kiskunhalas üzemtermékség	Borota		17	0	0	0	0	8	584	<0,02	<0,02	4,2	<20	<10	8,3	106
	Csikéria		17	0	0	0	0	7,8	459	<0,02	<0,02		<20	<10	2,45	
	Bácsszőlős		600	0	0	0	0	7,7	476	<0,02	<0,02		<20	<10	6,11	
	Harkakötöny		9	0	0	0	0	7,9	392	0,1	<0,02		<20	10	2,82	
	Jánoshalma		30	0	0	0	0	7,6	473	0,19	0,11	<0,5	<20	50	8,26	129
	Jászszentlászló		150	0	0	0	0	7,8	386	0,17	<0,02	1,4	<20	10	1,56	117
	Kelebia		15	0	0	0	0	7,8	550	<0,02	<0,02		<20	<10	6,15	
	Kéleshalom		2	0	0	0	0	7,5	458	<0,02	<0,02		<20	10	1,65	
	Kiskunhalas		4	0	0	0	0	7,7	446	<0,02	<0,02		<20	<10	3,55	
	Kiskunmajsa		3	0	0	0	0	7,8	432	0,41	<0,02		<20	50	<1	
	Kiskunmajsa-Bodoglár		3	0	0	0	0	7,5	564	<0,02	<0,02	2,9	<20	<10	1,11	170
	Kisszállás		2	0	0	0	0	7,3	643	<0,02	<0,02		130	20	3,46	
	Kunfehértó		2	0	0	0	0	7,6	421	<0,02	<0,02		<20	20	9,23	
	Móricgát		5	0	0	0	0	7,8	409	0,34	<0,02		<20	<10	7,33	
	Rém		2	0	0	0	0	7,9	583	0,11	<0,02		<20	10	4,8	
Szank		4	0	0	0	0	8,1	525	0,03	<0,02		<20	<10	1,05		
Tompa		6	0	0	0	0	7,8	523	<0,02	<0,02		<20	<10	7,32		
Kiskőrös üzemtermékség	Akasztó ***		2	0	0	0	0	7,7	553	<0,02	<0,02		<20	<10	4,63	
	Bócsa		100	0	0	0	0	7,9	437	0,39	<0,02		180	30	2,69	
	Császártöltés		37	0	0	0	0	7,9	506	<0,02	<0,02	3,4	<20	<10	1,04	90
	Csengőd		6	0	0	0	0	7,8	460	<0,02	<0,02	3,9	<20	<10	3,09	153
	Imrehegy		15	0	0	0	0	7,6	432	0,03	0,02		50	20	8,12	
	Jakabszállás		6	0	0	0	0	7,7	483	0,28	<0,02	<0,5	<20	10	<1	131
	Kaskantyú		5	0	0	0	0	7,8	453	0,37	<0,02		<20	<10	2,04	
	Kecel		60	0	0	0	0	7,8	412	0,07	0,03	<0,5	<20	<10	4,24	127
	Kiskőrös		8	0	0	0	0	7,8	460	0,43	<0,02	<0,5	60	20	4,39	135
	Páhi		13	0	0	0	0	7,8	469	0,44	<0,02		110	10	1,9	
	Pirtó		23	0	0	0	0	7,6	400	<0,02	<0,02		<20	<10		
	Soltszentimre		16	0	0	0	0	7,9	843	<0,02	<0,02		<20	10	<1	
	Soltvadkert		8	0	0	0	0	8	447	<0,02	<0,02	1,6	<20	<10	3,68	119
	Tázlár		12	0	0	0	0	7,7	394	<0,02	<0,02		<20	<10	2,37	
Kalocsa Üzemtermékség	Bátya		2	0	0	0	0	7,1	823	0,11	<0,02		<20	<10	<1	
	Drágszél		300	0	0	0	0	7,8	706	0,04	<0,02		<20	20		
	Dunapataj		40	0	0	0	0	7,1	923	<0,02	<0,02		<20	<10	1,23	
	Dunatetétlen		4	0	0	0	0	7,4	849	0,02	<0,02		<20	<10	1,8	
	Dunaszentbenedek		80	0	0	0	0	7,2	914	0,09	0,1		<20	<10	1,17	
	Dusnok		2	0	0	0	0	7,2	900	0,04	<0,02		<20	10	<1	
	Fajsz		2	0	0	0	0	7,2	807	0,06	<0,02		<20	<10	<1	
	Foktő		3	0	0	0	0	7,1	919	0,3	<0,02	4,4	<20	<10	1,38	225
	Géderlak		22	0	0	0	0	7,1	867	0,07	<0,02	5,2	<20	<10		206
	Harta		22	0	0	0	0	7,3	923	0,02	0,12		<20	<10	<1	
	Homokmégy		15	0	0	0	0	7,2	927	<0,02	<0,02		<20	<10		
	Kalocsa		4	0	0	0	0	7,1	825	0,03	<0,02		<20	30	<1	
	Miske		54	0	0	0	0	7,3	830	<0,02	<0,02		30	10	<1	
	Ordas		14	0	0	0	0	7,1	870	<0,02	<0,02		110	40	<1	
	Óregcsertő		2	0	0	0	0	7,2	865	<0,02	0,02		<20	<10		
	Szakmár		3	0	0	0	0	7,1	902	<0,02	<0,02		40	20	<1	
	Újtelek		2	0	0	0	0	7,2	908	<0,02	<0,02		<20	<10	1,06	
	Uszód		5	0	0	0	0	7,2	849	0,16	<0,02		<20	10		217
	Dunaegyháza		2	0	0	0	0	7,5	628	<0,02	<0,02		140	30	<1	
	Újsolt		40	0	0	0	0	7,9	620	0,27	<0,02		70	30		
Solt		2	0	0	0	0	8	588	<0,02	<0,02		<20	<10	<1		
Hajós		2	0	0	0	0	7,3	464	0,03	<0,02	1,1	<20	30	2,87		
Hajós-Pincefalu		8	0	0	0	0	7,6	461	0,45	<0,02		<20	40	1,35		