

2025			B (Bakteriológia)					K (Kémia)								
	Ivóvízellátó rendszer	2025.01.01. -	Telepszám 22 °C-on,	Coliform szám	Enterococcus	E. coli	Pseudomonas aeruginosa	pH	Fajlagos elektromos vezetőképesség	Ammonium	nitrit	nitrát	Fe	Mn	As	Összes keménység
	Határérték 5/2023 (I.12.) Korm. rendelet szerint		TKE/1 ml	TKE/100 ml	TKE/100 ml	TKE/100 ml	TKE/100 ml	-	µS/cm	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l CaO
			egyedi	0	0	0	0	6,5-5,5	2500	0,5	0,5	50	200	50	10	50-350
Kiskunhalas üzemtermékség	Borota		3	0	0	0	0	7,8	463	<0,02	<0,02	4,2	30	20	8,25	106
	Csikéria		8	0	0	0	0	7,7	467	<0,02	<0,02		<20	<10	7,1	
	Bácsszőlős		600	0	0	0	0	7,7	476	<0,02	<0,02		<20	<10	6,11	
	Harkakötöny		9	0	0	0	0	7,9	392	0,1	<0,02		<20	10	2,82	
	Jánoshalma		30	0	0	0	0	7,6	473	0,19	0,11	<0,5	<20	50	8,26	129
	Jászszentlászló		150	0	0	0	0	7,8	386	0,17	<0,02	1,4	<20	10	1,56	117
	Kelebia		15	0	0	0	0	7,8	550	<0,02	<0,02		<20	<10	6,15	
	Kéleshalom		10	0	0	0	0	7,7	473	0,08	0,03		<20	<10	2,47	
	Kiskunhalas		21	0	0	0	0	7,8	538	<0,02	<0,02		<20	<10	3,55	
	Kiskunmajsa		4	0	0	0	0	7,8	445	0,39	<0,02	<0,5	<20	50	<1	150
	Kiskunmajsa-Bodoglár		3	0	0	0	0	7,4	572	<0,02	<0,02	2,9	<20	<10	1,11	170
	Kisszállás		10	0	0	0	0	7,5	659	<0,02	<0,02		40	20	6	
	Kunfehértó		2	0	0	0	0	7,6	421	<0,02	<0,02		<20	20	9,23	
	Móricgát		185	0	0	0	0	7,7	423	0,32	<0,02	<0,5	90	<10	7,75	119
	Rém		2	0	0	0	0	7,9	583	0,11	<0,02		<20	10	4,8	
	Szank		4	0	0	0	0	8,1	525	0,03	<0,02		<20	<10	1,05	
	Tompa		5	0	0	0	0	7,7	506	0,07	0,04		<20	<10	4,66	
Kiskőrös üzemtermékség	Akasztó ***		2	0	0	0	0	7,7	553	<0,02	<0,02		<20	<10	4,63	
	Bócsa		100	0	0	0	0	7,9	437	0,39	<0,02		180	30	2,69	
	Császártöltés		37	0	0	0	0	7,9	506	<0,02	<0,02	3,4	<20	<10	1,04	90
	Csengőd		6	0	0	0	0	7,8	460	<0,02	<0,02	3,9	<20	<10	3,09	153
	Imrehegy		15	0	0	0	0	7,6	432	0,03	0,02		50	20	8,12	
	Jakabszállás		6	0	0	0	0	7,7	483	0,28	<0,02	<0,5	<20	10	<1	131
	Kaskantyú		5	0	0	0	0	7,8	453	0,37	<0,02		<20	<10	2,04	
	Kecel		60	0	0	0	0	7,8	412	0,07	0,03	<0,5	<20	<10	4,24	127
	Kiskőrös		8	0	0	0	0	7,8	460	0,43	<0,02	<0,5	60	20	4,39	135
	Páhi		13	0	0	0	0	7,8	469	0,44	<0,02		110	10	1,9	
	Pirtó		23	0	0	0	0	7,6	400	<0,02	<0,02		<20	<10		
	Soltszentimre		16	0	0	0	0	7,9	843	<0,02	<0,02		<20	10	<1	
	Soltvadkert		8	0	0	0	0	8	447	<0,02	<0,02	1,6	<20	<10	3,68	119
	Tázlár		12	0	0	0	0	7,7	394	<0,02	<0,02		<20	<10	2,37	
Kalocsa Üzemtermékség	Bátya		100	0	0	0	0	7,1	979	0,07	0,49		<20	<10	<1	
	Drágszél		2	0	0	0	0	7,7	703	<0,02	<0,02		<20	<10	4,23	
	Dunapataj		6	0	0	0	0	7,2	934	0,1	<0,02		<20	<10	<1	
	Dunatétlen		4	0	0	0	0	7,4	849	0,02	<0,02		<20	<10	1,8	
	Dunaszentbenedek		2	0	0	0	0	7,2	900	0,15	<0,02		<20	<10	<1	
	Dusnok		6	0	0	0	0	7,2	925	0,06	<0,02		<20	10	<1	
	Fajsz		22	0	0	0	0	7,3	902	0,04	<0,02		<20	<10	<1	
	Foktő		2	0	0	0	0	7,2	876	<0,02	<0,02	4,4	40	40	<1	225
	Géderlak		2	0	0	0	0	7,3	897	0,1	<0,02	5,2	<20	<10	<1	206
	Harta		20	0	0	0	0	7,3	797	<0,02	<0,02		<20	<10	<1	
	Homokmégy		2	0	0	0	0	7,6	734	<0,02	<0,02		<20	<10	4,12	
	Kalocsa		7	0	0	0	0	7,1	917	<0,02	<0,02		<20	20	1	
	Miske		2	0	0	0	0	7,5	881	0,03	<0,02		<20	<10	1,88	
	Ordas		7	0	0	0	0	7,3	922	<0,02	<0,02		<20	10	<1	
	Óregcsertő		2	0	0	0	0	7,2	853	<0,02	0,02		<20	<10	1,78	
	Szakmár		2	0	0	0	0	7,5	644	<0,02	<0,02		<20	<10	6,97	
	Újtelek		5	0	0	0	0	7,4	811	0,03	<0,02		<20	<10	4,82	
	Uszód		3	0	0	0	0	7,2	867	<0,02	<0,02		<20	<10	<1	217
	Dunaegyháza		2	0	0	0	0	7,5	628	<0,02	<0,02		140	30	1,12	
	Újsolt		560	0	0	0	0	7,9	598	0,38	0,03	<0,5	90	40		128
	Solt		2	0	0	0	0	7,8	604	<0,02	<0,02		<20	<10	<1	
	Hajós		2	0	0	0	0	7,7	1403	<0,02	<0,02	1,1	<20	20	2,87	
	Hajós-Pincefalu		10	0	0	0	0	7,5	485	0,43	<0,02	<0,5	<20	50	1,35	128